



**Merenkululaitos
Sjöfartsverket
Finnish Maritime
Administration**

**MATERIAALIEN TYPPIHYVÄKSYNTÄ
MATERIAL TYPGODKÄNNANDE
TYPE APPROVAL OF MATERIALS**

1

Tuote hyväksytään käytettäväksi suomalaisissa aluksissa.
Produkten godkännes för användning på finska fartyg.
The product is approved for use on board Finnish ships.

No. MKH-02-K-037

| | | |
|---|---|--|
| Tuote Produkt The product | Pyrogen fixed aerosol fire extinguishing system | |
| Valmistaja Tillverkare Manufacturer | Pyrogen Ltd Gilnow Mill Business Centre Bolton, BL1 4LF, UNITED KINGDOM | |
| Hakija Sökande Applicant | <input type="checkbox"/> Valmistaja Tillverkare Manufacturer | Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy Satakunnantie 164 20320 TURKU |
| Koemenetelmä Testmetod Test method | See test reports | |
| Koeselostus Testrapport Test report | Test Report PGUK: 3-12/99 (9.12.1999) | |
| Luokitus Klassifisering Classification | Fixed fire extinguishing system for use in normally unoccupied machinery spaces of cargo ships of gross tonnage less than 500 and fishing vessels of less than 24 metres in length. | |
| Rakenne Konstruktion Construction | The conditions of the appendix to this certificate shall be fulfilled and the technical specification shall be in accordance with the test report. | |
| Sääntö Regel Regulation | | |
| Huomautuksia Anmärkningar Remarks | The information listed in the appendix to this certificate shall be provided for each individual installation in ships. | |
| Tämän hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Detta godkännande är i kraft till och med This approval is valid until | 05.07.2007 | Annettu Helsingissä Utfärdat i Helsingfors Issued at Helsinki |
| | | 05.07.2002 |

Litteitä 1
Bilagor
Appendices

Maksu 58,00 EUR
Avgift
Fee

HD
Date

Lomake T-94

Maritime Inspector


Kaija Tuomola

