



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  
MINISTRY OF DEFENCE


UPRAVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE  
ADMINISTRATION FOR CIVIL PROTECTION AND DISASTER  
RELIEF

## TEHNIČNO SOGLASJE \*

Št.: URSZR GS 01 04 007 0  
No.:

Velja do: ...XXX.....  
Valid until:

<b>Proizvod</b> Product	Aerosolna gasilna naprava Pyrogen
<b>Dobavitelj</b> Supplier	Timtrade d.o.o., Obirska 4, 1000 Ljubljana
<b>Proizvajalec</b> Manufacturer	Pyrogen Corporation SND. BHD, 356066 K No.1 Jalan Mokara, 31/62, Kota kemuning, Section 31, 40640 Shah Alam, Malavsia
<b>Podatki o proizvodu</b> (tip, model, nazivne vrednosti) Characteristics of the Product (Type, Model, Nominal Values)	Aerosolna gasilna naprava Mag-1, Mag-2, Mg-3, Mag-4, Mag-5
<b>Prekušeni vzorec proizvoda</b> je v skladu z zahtevami tehničnega predpisa The tested Sample of the Product is in Conformity with the Requirements of the Technical Regulation	Pravilnika o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne gasilne aparate ter gasilna sredstva (Uradni list RS, št. 4/01)
<b>Tehnično soglasje je izdelan na</b> podlagi poročila o preskusu št. This Technical report is based on the Test Report No:	PGUK: 2-7/99
<b>Opombe</b> Notes	Aerosolne gasilne naprave so namenjene gašenju požarnih razredov B in C ter pogojno za gašenje požarov tipa A. Aerosolne gasilne naprave morajo biti instalirane v skladu z navodili proizvajalca.
<b>Kraj in datum izdaje</b> Place and Date of Issue	Ljubljana, 17. 12. 2001



Podpis pooblaščenih oseb  
Authorized Signature  
Bojan Žrnjavec, direktor

\*Tehnično soglasje je dokument, izdan na podlagi pravilnika o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne gasilne aparate ter gasilna sredstva (Ur. list RS, št. 4/01)  
Technical approval is a document issued according to the Conformity Rules for portable and mobile fire extinguishers and fire extinguishing media (Official Journal of RS, No. 4/01)